

DODATEČNÉ INFORMACE K ZADÁVACÍM PODMÍNKÁM Č. 5

Název zadavatele:	Kancelář generálního komisaře účasti České republiky na Všeobecné světové výstavě EXPO
Sídlo zadavatele:	Rytířská 31, 110 00 Praha 1
IČO:	68378637
Název veřejné zakázky:	Výběrové řízení na realizátora pavilonu účasti ČR na všeobecné světové výstavě EXPO 2015 v Miláně
Evidenční číslo ve věstníku veřejných zakázek	366217

Vážení uchazeči,

zadavatel na základě neformálních žádostí uchazečů o poskytnutí dodatečných informací k zadávacím podmínkám veřejné zakázky Výběrové řízení na realizátora pavilonu účasti ČR na všeobecné světové výstavě EXPO 2015 v Miláně tímto z důvodu dodržení zásad upravených v § 6 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále jen „ZoVZ“) v co nejvyšší možné míře poskytuje uchazečům dodatečné informace k zadávacím podmínkám ve smyslu § 49 ZoVZ.

V souladu s čl. 14 zadávací dokumentace, podle něž je oficiálním jazykem pro veškerou komunikaci mezi uchazečem a zadavatelem týkající se záležitostí souvisejících se zadávacím řízením český jazyk, poskytuje zadavatel dodatečné informace v českém jazyce.

Zadavatel upozorňuje, že pojmy uvedené v dodatečných informacích mají stejný význam jako v zadávací dokumentaci k veřejné zakázce, resp. jejích přílohách.

Dodatečné informace

Poř. č.	Vztah k bodu ZD	Dodatečná informace
1.	Příloha ZD č. 10.1 Odstavec 3.1	<p>V odstavci 3.1 příručky je uvedeno, že hluboké zakládání (piloty) a zlepšování zemin podloží (tzn. konsolidace půdy) nejsou povoleny z důvodů snížení dopadů stavebních prací na životní prostředí.</p> <p>Dle vyjádření organizátorů EXPO 2015 mají vzít uchazeči do úvahy, že na pozemku č. 5 jsou vhodné půdní podmínky pro vybudování základů v mínus 2 metrech pod úroveň čisté podlahy. Uchazeč tedy pravděpodobně nebude muset využít jakékoli postupy pro zlepšování půdy. Pokud se ale v průběhu realizace návrhu prokáže, že je nutné zlepšit vlastnosti půdy, je dovoleno přidat do půdy se zvětšujícím se objemem vápna (známé jako postup s využitím přidaného vápna) tak, aby byla získána lepší základová půda, jejíž objem se nebude zvětšovat a následně zmenšovat.</p> <p>Využití hlubinných základů (bloků) není možné, a je také zakázáno použití</p>

		<p>injektačních systémů pro konsolidaci zeminy.</p> <p>Použití štětovnic je dovoleno pouze při výkopech. Odstranění štětovnic musí být domluveno s organizátory EXPO 2015, kteří mohou dovolit jejich vyjmutí po skončení výkopových prací nebo na konci akce, podle celkového postupu prací na lokalitě EXPO.</p>
2.	<p>Příloha ZD č. 10.1</p> <p>Článek 5.1 ZD</p>	<p>Budovy smí zabírat maximálně 70 % zastavitelné plochy. Do této plochy spadají hlavní a vedlejší budovy, celky nebo uzavřené konstrukce a veškeré přesahující balkony a/nebo horní poschodí. Zbývající plocha musí být využita ke zřízení výstavního prostoru pod širým nebem a musí být dodrženo pravidlo 30 % (zelené a otevřené plochy).</p> <p>Maximální krytá plocha (Building Coverage) složená z hlavních a vedlejších budov, uzavřených souborů nebo konstrukcí nemovitostí a jakýchkoli balkonů anebo horních pater musí být menší než 700 m².</p> <p>Nekrytá podlahová plocha, která bude konstrukcí zvýšena nad terén, je třeba považovat za součást venkovní výstavní plochy pod širým nebem (zbývající plocha) pouze tehdy, pokud se pod ní nepočítá s žádnými prostory, místnostmi apod.</p>
3.	Příloha ZD č. 8.2	<p>Součástí grafické a multimediální části Studie řešení jsou 3D vizualizace exteriéru pavilonu (minimálně 4 vizualizace zpracované vždy v denní i noční verzi) v elektronické i tištěné podobě na listech papíru formátu A3.</p> <p>Zadavatel tímto upřesňuje, že požaduje 4 vizualizace v denní verzi a 4 vizualizace v noční verzi.</p>
4.	<p>Článek 6.5.1 ZD</p> <p>Článek 20.5 Smlouvy</p> <p>Článek 20.9 Smlouvy</p>	<p>Projektovým manažerem uvedeným ve Smlouvě se rozumí stejná osoba, jako Hlavní projektový manažer uvedený v Článku 6.5.1 ZD.</p>
5.	<p>Článek 6.5.1 ZD</p> <p>Článek 20.5 Smlouvy</p> <p>Článek 20.9 Smlouvy</p>	<p>Životopis hlavního projektového manažera je dle Článku 6.5.1 ZD povinnou přílohou nabídky. Uchazeč, který životopis hlavního projektového manažera k nabídce nepřiloží, neprokáže splnění technického kvalifikačního předpokladu podle Článku 6.5.1 ZD.</p> <p>Článek 20.5 Smlouvy je s Článkem 6.5.1 ZD v souladu, neboť dojde-li ke jmenování hlavního projektového manažera před podáním nabídky a oznámení jména této osoby Zadavateli v nabídce, bude splněna lhůta (30) dnů před zahájením Stavby, stanovená v tomto Článku Smlouvy.</p>

V Praze dne 22. 11. 2013

A handwritten signature in dark ink, appearing to read 'J. F. Potužník', is written over a horizontal line.

Mgr. Jiří František Potužník
Kancelář generálního komisaře účasti
České republiky na Všeobecné světové výstavě EXPO

Ověřovací doložka konverze do dokumentu obsaženého v datové zprávě

Ověřuji pod pořadovým číslem **54281106-114565-131122155259**, že tento dokument, který vznikl převedením vstupu v listinné podobě do podoby elektronické, skládající se z **3** listů, se doslovně shoduje s obsahem vstupu.

Zajišťovací prvek: **bez zajišťovacího prvku**

Ověřující osoba: **JIŘÍ KUČERA**

Vystavil: **Mgr. Jiří Kučera, advokát**

Praha dne 22.11.2013



54281106-114565-131122155259